

报省政府供地方案

计量单位：公顷、万元、公里

指标适用情况					
功能分区	数量	申请用地 (公顷)	原有用地 (公顷)	指标控制面积	指标对应条件
工业、生活、消防水设施区	1.0000	0.3500	0.0000	0.6500	综合水泵房、工业消防水池、除铁间
废污水、排水处理区	1.0000	0.2500	0.0000	0.9300	综合排水泵房、取水泵房
辅助生产及附属建筑区	1.0000	0.2500	0.0000	0.7800	推料机库、材料库与检修间
厂前建筑区	1.0000	0.3800	0.0000	0.7200	综合楼、主入口警卫传达室、次入口警卫传达室、消防车库
厂区围墙外截洪(水)沟及放坡用地	1.0000	0.7370	0.0000	0.0000	
厂区围墙外代征地	1.0000	0.9779	0.0000	0.0000	
主厂房区	1.0000	1.0000	0.0000	3.0800	汽机房—除氧间—锅炉房三列式布置, 汽轮机纵向布置, 锅炉室内布置, 炉前上料, 炉后布置烟囱、配电装置
冷却塔区	1.0000	0.3200	0.0000	0.6200	机械通风冷却塔
配电装置区	1.0000	0.3000	0.0000	0.5600	变压器事故油坑、主变压器、备用变压器、66kV屋外配电装置
燃料设施区	1.0000	4.8000	0.0000	0.4000	燃料贮存24d, 黄色秸秆设料仓, 秸秆抓斗起重机
化学水处理设施区	1.0000	0.3500	0.0000	0.8800	化学水处理室、原水预处理站、反洗水接收池、再生水场地
申请供地情况					
功能分区	提供方式		供地面积 (公顷)		
机械通风冷却塔区	出让		0.3200		
主厂房区	出让		1.0000		
配电装置区	出让		0.3000		
化学水处理设施区	出让		0.3500		
燃料设施区	出让		4.8000		
代征用地	按规划和供地政策合理安排		0.9779		
废污水、排水处理区	出让		0.2500		
工业、生活、消防水设施区	出让		0.3500		
辅助生产及附属建筑区	出让		0.2500		
围墙外截洪(水)沟及其放坡区	出让		0.7370		
厂前建筑区	出让		0.3800		
合计				9.7149	

<p>说明 开展 节地 评价 论证 情况</p>	
--	--