



公示信息

本工程为国网辽宁供电公司石岭500千伏开关站新建工程项目，该项目位于顺城区会元乡兴安村内，沈环线东侧。

规划用地面积为68716平方米。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并征求意见。

1、公示及收集意见日期：2024年12月2日-2024年12月10日(七个工作日)

2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批单位：抚顺市自然资源局 电话：024-52867885，024-57555902

建设单位：抚顺供电公司 电话：024-52905138

设计单位：中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 电话：0431-85798080

公示地点：抚顺市自然资源局网、建设项目现场、抚顺市政务服务中心

反馈意见方式：

1、发送电子邮件：fs57500596@163.com

2、寄邮件书面意见地址：抚顺市临江路东段振兴大厦A座902室抚顺市自然资源局市政交通规划科，邮编：113006

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等详细信息，如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见

4、本方案涉及的利害关系人依法享有听证权

规划建(构)筑物明细表

序号	名称	类别	层数	建筑高度(m)	容积率计算面积(m²)	建筑面积(m²)	构筑物面积(m²)	建(构)筑物占地面积(m²)	备注
①	主控通信室	丁类	1F	4.85	732.96	732.96		732.96	
②	1#500kV母线室	丁类	1F	4.27	147.20	147.20		147.20	
③	2#500kV母线室	丁类	1F	4.27	147.20	147.20		147.20	
④	主变及66kV母线室	丁类	1F	4.3	289.32	289.32		289.32	远期
⑤	1#220kV母线室	丁类	1F	4.3	134.52	134.52		134.52	远期
⑥	2#220kV母线室	丁类	1F	4.3	134.52	134.52		134.52	远期
⑦	警卫室	戊类	1F	4.47	39.78	39.78		39.78	
⑧	消防泵房	戊类	1F	7.65	187.86	187.86		187.86	
⑨	主变压器						1802.76	1802.76	远期 单台油重75t 共2台
⑩	事故油池	丙类					48.00	48.00	远期 地下
⑪	1#雨淋间	戊类	1F	4.3	30.36	30.36		30.36	
⑫	2#雨淋间	戊类	1F	4.3	30.36	30.36		30.36	
⑬	高压电抗器						262.59	262.59	单台油重21t 共3台
⑭	高抗事故油池	丙类					21.16	21.16	地下
⑮	66kV站用变						33.66	33.66	单台油重4.5t 共1台
⑯	10kV箱变						9.20	9.20	
⑰	站用变						137.33	137.33	远期 单台油重4.5t 共2台
⑱	污水处理装置	戊类					76.51	76.51	地下
⑲	站用变事故油池	丙类					20.25	20.25	地下
⑳	500kV配电装置区						13531.60	13531.60	
㉑	主变及66kV配电装置区						8886.36	8886.36	
㉒	220kV配电装置区						10504.00	10504.00	
合计					1874.08	1874.08	35333.42	37207.50	

注：建筑面积及建筑高度由建设单位提供。

综合技术指标表

项目	单位	内容
规划总用地面积	m²	68716
其中 供电用地	m²	68716
其他用地	m²	—
建(构)筑物占地面积	m²	37207.50
容积率		0.03
建筑系数	%	54.15
绿地率	%	0.0
建筑物高度控制最大值	m	7.65
主要出入口方向		W

