

# 抚顺市建设工程规划许可批前公示板

## 公示信息

### 抚顺新抚区10kV嘉园一、二线与10kV千金一、二线网架完善工程 (五道街部分) 规划许可批前公示

10kV嘉园一二线与千金一二线网架完善工程位于抚顺市新抚区千金路五道街，建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并征求意见。

1、公示及收集意见日期:2024年6月20日-2024年6月28日（七个工作日）

2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批单位：抚顺市自然资源局 电话：024-52867885，02457500589

建设单位：抚顺供电公司 电话：024-52905138

设计单位：抚顺电力勘察设计有限公司 电话：024-58218924

公示地点：抚顺市自然资源局网、建设项目现场、审批大厅

反馈意见方式：

1、发送电子邮件：fs57500596@163.com


2、寄邮件书面意见地址：抚顺市临江路东段振兴大厦A座1002室抚顺市自然资源局市政交通规划科，邮编：113006

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等详细信息，如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见

4、本方案涉及的利害关系人依法享有听证权

抚顺市自然资源局

2024年6月20日



#### 规划说明：

- 1、本图为抚顺新抚区10kV嘉园一、二线与10kV千金一、二线网架完善工程规划（五道街部分）一平面图。项目地点位于千金路，五道街西侧。
- 2、工程起点由千金路北侧现状10kV电力管线引出，向东南过千金路敷设至终点
- 3、电力管线全程采用地埋敷设，管线长为32米。过千金路采用顶管作业。
- 4、开工前，应准确探明地下管线。如遇线路发生施工变更，须经规划行政主管部门同意后后方可调整。

