

抚顺市建设工程规划许可批前公示版

公示信息

浑河南路市政中压燃气管道工程规划许可批前公示

浑河南路市政中压燃气管道工程，工程性质为中压燃气管线，管线全长为6404米，建设单位现委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程设计方案，现予公示并公开征求意见：

- 1、公示及收集意见日期：2025年7月8日-2025年7月16日（7个工作日）
- 2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批部门：抚顺市自然资源局 电话：024-57555902、024-52867885

建设单位：抚顺中燃城市燃气发展有限公司

设计单位：重庆市川东燃气工程设计研究院

施工单位：中晨宏远建设工程有限公司


公示地点：抚顺市自然资源局网、建设项目现场、抚顺市政务服务中心

反馈意见方式：

- 1、发送电子邮件：fs57000596@163.com
- 2、寄邮件书面意见地址：抚顺市临江路东段振兴大厦A座902室抚顺市自然资源局市政交通规划科，邮编：113006
- 3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息，如信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。
- 4、本方案涉及的利害关系人依示享有听证权。

抚顺市自然资源局

2025年7月8日



规划说明：

- 1、本图为浑河南路市政中压燃气管道工程规划—平面图，项目地点位于抚顺市新抚区、东洲区浑河南路。
- 2、本工程管线起点由浑河南路北侧、金鼎花卉大世界西侧现状中压燃气管线引出，向南过浑河南路，沿浑河南路南侧向东南过六条规划路、海新路敷设至终点东洲桥南岸。管线采用地埋敷设，最小覆土深度不得小于1.5米，全长6404米，其中：新抚区界线内规划管线长2531米；东洲区界线内规划管线长3873米。管径DN300，等级中压A（0.4MPa）。
- 3、规划设计符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年版）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《燃气工程项目规范》（GB/T51098-2015）等现行有效设计规范。其它未尽事宜严格执行国家相关规范、规定。

